



Заместителю начальника
отдела контроля и надзора в области
карантина растений и семеноводства
Шашуриной Е.В.
заведующего МБДОУ № 20
«Тополек» г.Сальска
Цукановой Н.В.

**Отчет на представление от 17.12.2019 г. об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.**

В ходе плановой проверки 28.11.2019 года в МБДОУ № 20 «Тополек» г.Сальска были выявлены следующие нарушения: в помещении, отведенном под склад нарушен температурный режим (+22 градуса), отсутствует вентиляция помещения.

12.12.2019 г. данные нарушения устранены, а именно: в помещении, отведенном под склад прочищены вентиляционные ходы, в результате чего температура на складе стала ниже.

Заведующий
МБДОУ № 20 «Тополек» г.Сальска



Цуканова Н.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Цуканова Наталья Викторовна

Действителен с 18.11.2021 по 18.11.2022